



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

RADIO SUARA KOTA WALI

NOMOR SOP  
TGL PEMBUATAN  
TGL REVISI  
TGL EFEKTIF  
DISAHKAN OLEH

: Di Kominfo / 3/2/2019  
: DESEMBER 2020  
: JANUARI 2022



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

Dra. ENDAH CAHYA RINI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001

NAMA SOP: MEMATIKAN GENSET

**DASAR HUKUM:**

1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiar Publik Lokal Radio Suara Kota Wali Demak
2. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2011 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Pyblik Lokal Radio Suara Kota Wali Demak
3. SK Bupati Nomor 482.1/115/2021 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Kota Wali Demak Masa Jabatan 2021-2026
4. SK Dewan Pengawas Nomor 482.4/54 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Kota Wali Demak

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Minimal SMA
2. Menguasai dan mampu mengoperasikan komputer
3. Pernah mengikuti kursus/pelatihan

**KETERIKATAN:**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**















1. Genset
2. Panel listrik
3. Kunci Genset

**PERINGATAN:**

Jika SOP tidak diperhatikan dan dilaksanakan akan berdampak pada kurang maksimalnya aliran listrik PLN

**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**

SOP MEMATIKAN GENSET

No	Uraian Prosedur				Baku Mutu			Keterangan
		DIREKTUR TEKNIS	TEAM TEKNIS	OPERATOR/ PENYIAR	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Operator/penyiar melaporkan bahwa Jaringan Listrik PLN telah hidup					2 Menit	Listrik jaringan PLN hidup	
2	Memastikan listrik pusat jaringan PLN sudah hidup,					3 menit	Listrik jaringan PLN hidup	
3	Ambil kunci untuk membuka pintu sebelah kiri pada genset yang lokasinya berdekatan dengan tempat genset.				Kunci Genset	5 Menit	Pintu genset terbuka	
4	Untuk mematikan genset, Tarik cup yang bertanda lingkaran merah sampai genset mati				Genset	2 Menit	genset mati	
5	Memastikan tombol koneksi jaringan dari genset ke jaringan listrik sudah diturunkan				Genset	3 Menit	Koneksi jaringan dari genset ke jaringan listrik turun	
6	Menghidupkan kwh meter				Genset	3 menit	KWH Meter Hidup	
7	Memastikan jaringan listrik PLN sudah menyala secara normal.				jaringan PLN	2 menit	Listrik PLN Menyala Normal	
8	menyampaikan ke operator/penyiar bahwa radio sudah teraliri listrik PLN				Jaringan PLN	2 menit	Listrik PLN Menyala Normal	



KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN DEMAK

Drs. ENDAH CAHYA RINI, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680903 199302 2 001